

NOTA: Las ventilaciones cuando sean al aire libre deberán ser tipo celosia y cruzadas; de no ventilar naturalmente, deberán ser forzada por conducto como se indica arriba. De tener un mix de ambas, deberá respetar las consideraciones de ambos casos.

